

Załącznik nr 7 do SIWZ – opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO I KRADZIEŻOWEGO

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

		Odpowiedź
1	Adres lokalizacji	Grójec 05-600, Piotra Skargi 10
2	Rodzaj obiektu	Użyteczności publicznej
3	Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego	TAK
	a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe	NIE
	b) urządzenia gaśnicze gazowe	NIE
	c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość)	TAK
	d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze	TAK
4	Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane	TAK
5	Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych	TAK
6	Palność środków obrotowych	TAK
7	Kontrola straży pożarnej	TAK
8	Czy istnieje instalacja odgromowa	TAK
9	Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne	TAK, wewnętrzne
10	Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej	NIE
11	Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę	TAK
12	Odległość od najbliższej straży pożarnej	1 km
13	Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą	TAK
14	Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła	WODA
15	Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze?	NIE
16	Sposób składowania towarów (wysokość)	NIEDOTYCZY
17	Otoczenie	MIASTO
18	Czy są miejsca wydzielone do palenia	NIE
19	Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż	TAK
20	Wystrój wnętrza	
	a) Sufity podwieszane	TAK
	b) Boazerie	NIE
	c) żaluzje	TAK
	d) wykładziny dywanowe	TAK
21	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	System SAP
22	Wiek instalacji elektrycznych	1 – 45 LAT
	Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy	PODCZAS REMONTÓW
	Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych	TAK
23	Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.)	NIE DOTYCZY
24	Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (Ogranicznik klasy C nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości 1-1,5 kV)	NIE DOTYCZY

Załącznik nr 7 do SIWZ – opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

25	Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (Odgromnik klasy D , nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi 1,5 kA 8/20 I_s .)	NIE DOTYCZY
----	--	-------------

Załącznik nr 7 do SIWZ – opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

		Odpowiedź
1	Adres lokalizacji	Grójec 05-600, Piotra Skargi 10
2	Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne?	NIE
3	Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe?	NIE
4	Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane?	NIE
5	Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest?	NIE
6	Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe?	TAK
7	Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe?	NIE
8	Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu?	TAK
9	Czy działalność jest prowadzona na parterze?	TAK
10	Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane?	NIE
11	Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne?	NIE
12	Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione.	PORTIER 24h
13	Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy – Opis.	TAK
14	Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia)	CZĘŚCIOWY MONITORING VIDEO

Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

Zabezpieczenia przeciwpożarowe:

1. Budynek główny szpitala : centrala p.poż firmy Bosch CSP-FC700 sprzęgnięta automatycznie z powiadaniem PSP Grójec.
Dodatkowo z centralą sprzęgnięte są trzy klapy dymowe automatycznie uruchamiające oddymianie klatek schodowych w przypadku pożaru.
2. Budynek A Zakład Rehabilitacji : Centrala p.poż firmy Bosch tylko z powiadaniem dźwiękowym o pożarze (nie wpięta w pętlę informacyjną PSP)
3. Budynek B Poliklinika: tylko automatyczna kłapa dymowa Firmy Mercor

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:

1. Cały teren szpitala jest monitorowany 15 kamerami z cyfrowym rejestratorem zapisu obrazu (czas archiwizacji ok. 14 dni) obsługiwany przez całodobowego portiera (nie mamy firmy ochroniarskiej)
2. Wszystkie klucze od pomieszczeń są wydawane i zdawane przez osoby uprawnione za pokwitowaniem na portierni głównej.
3. Apteka szpitalna oraz budynek administracyjny D wyposażone są w system antywłamaniowy z czujnikami detekcji ruchu i powiadaniem dźwiękowym o ew. włamaniu.
4. Cały teren jest oświetlony z czujnikiem zmierzchowym.
5. Cały teren ogrodzony, w godzinach 7:30 do 19:30 jazd na teren kontrolowany przez portiera.