



Legenda:

Optyczno-magistralny system przywoławczy Mediopt Care, Schima Sp. z o.o.



Centrala oddziałowa,
nr artykułu 735200, montaż na szynie DIN
Wymiary: 6 jednostek szerokości



Centrala systemowa
nr art. 735000, montaż 1,6 - 1,8m



Moduł z lampą sygnalizacyjną 3 kolory,
nr art. 735040, montaż 2,2m




240W
957452



Przycisk przywoławczy sznurkowy,
nr art. 735100 + płytki art. 735100 + ramka art.
204104, montaż 2,2m



Interkom



Gniazdo z przyciskiem przywoławczym i manipulatorem
z funkcją sterowania ośw. nocnym i miejscowym,
nr art. 735124+ramka art. 204104+manipulator art. 733500

Zasilacz stabilizowany 24V DC, 240W,
10A, montaż na szynie DIN
Wymiary: 8 jednostek szerokości

Przycisk przywoławczo-odwoławczy,
nr art. 735070 + płytki art. 735824, + ramka art. 204104
montaż 1,2 - 1,3m

tel.: 71 355 73 66 • fax: 71 355 74 31 • e-mail: poczta@bsipsz.pl • web: www.bsipsz.pl	
jednostka projektowa: BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA WE WROCŁAWIU SP. Z O.O. pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław	
inwestor: POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O. ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec	
temat: BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z WYPOSAŻENIEM WRAZ Z BUDOWĄ LABORATORYJNA DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GRÓJCU	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	
elektryk:	nr uprawnień:
projektant:	podpis:
mgr inż. Leszek Tarnogrodzki uprawnienia w specjal. elektrycznej bez ograniczeń	
OP.L0310/P1/02/07	
temat rysunku: INSTALACJA PRZYZYWOVA SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Z IZBĄ PRZYJĘĆ	
stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
branża:	ELEKTRYKA
data:	03.2017
skala:	1:100
nr rysunku:	IE-10