



Grójec, dnia 12.10.2021r.

Zapytanie ofertowe

o wartości mniejszej niż 130 000 zł

I. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o.o., ul. Księdza Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec,
Tel.: +48 48 664 91 01,
Fax: +48 48 664 21 81,
e-mail: sekretariat@pcmg.pl
NIP: 797-201-92-61

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi napraw i konserwacji systemów alarmowych i przeciwpożarowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kod CPV: 50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne
50600000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji materiałów dla bezpieczeństwa i obrony
50710000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50343000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo

III. Miejsce wykonania zamówienia:

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o., ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec.

IV. Termin wykonania zamówienia:

24 miesiące od daty zawarcia umowy

V. Termin płatności:

Min. 30 dni od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

VI. Kryteria oceny ofert:

Cena (brutto) - 100%

VII. Sposób oceny ofert:

$$C_o = (C_n : C_b) \times 100$$

C_o - cena oferty, C_n - cena oferty najniższej, C_b - cena oferty badanej

VIII. Miejsce oraz termin składania formularzy ofertowych:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu przy ul. Ks. Piotra Skargi 10 w sekretariacie Budynek D, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego **w terminie do 19.10.2021r. do godziny 10.00** Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – SEKRETARIAT - 05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10 oraz opisane „Oferta na usługi napraw i konserwacji systemów alarmowych i przeciwpożarowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie otwierać przed 19.10.2021r. do godz. 10.30”.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

IX. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

- formularz oferty,
- formularz cenowy,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy / dokument złożony w oryginale lub notarialnie poświadczona jego kopia - jeżeli dotyczy/,
- dokument potwierdzający zdolność techniczną do wykonywania konserwacji napraw systemu p.poż dla sporządzonego opisu technicznego,
- opis doświadczenia zawodowego.

X. Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty
- Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
- Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Prezes Zarządu
Powiatowego Centrum Medycznego
w Grójcu Sp. z o.o.

[Podpis]
Prezes Zarządu

Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o.

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

Adres

Tel.

Adres poczty elektronicznej

Regon

NIP

KRS*

* - jeżeli dotyczy

**Powiatowe Centrum Medyczne
w Grójcu Sp. z o.o.
ul. Ks. Piotra Skargi 10
05-600 Grójec**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o. w procedurze uproszczonej prowadzonej bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługi napraw i konserwacji systemów alarmowych i przeciwpożarowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

- I. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu ofertowym za cenę: zł brutto (słownie:), w tym podatek VAT %.
- II. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.
- III. W przypadku wyboru naszej oferty - zobowiązujemy się do wykonania zamówienia przez okres – 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Sporządziła: Aleksandra Kądziała

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o., ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec, Tel.: 48 664 91 00, fax: 48 664 21 81, e-mail: sekretariat@pcmg.pl,
Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w Warszawie pod
numerem KRS 0000351116, NIP 797-201-92-61, REGON 142203546
www.pcmg.pl

- IV. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy.
Termin płatności określamy na (min. 30 dni) dni od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Forma płatności: przelew.
- V. Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert.
- VI. **Zamówienie zrealizujemy samodzielnie*/ przy udziale podwykonawców***
/jeżeli dotyczy/ - wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i firmy podwykonawców:

.....
.....

*niepotrzebne skreślić

- VII. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- VIII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:

..... tel.; e-mail:
..... tel.; e-mail:

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Usługi napraw i konserwacji systemów alarmowych i przeciwpożarowych

Lp.	Zakres usługi	Ilość wykonanych usług w okresie trwania umowy	Cena jedn. netto za usługę w zł	Wartość netto w okresie 24 m-cy (kolumna 3 x kolumna 4)	Stawka VAT %	Cena jedn. brutto za usługę w zł (kolumna 4 + kolumna 6)	Wartość brutto w okresie 24 m-cy (kolumna 3 x kolumna 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przegląd czujek i wskaźników, sprawdzenie losowo wybranych czujek i przycisków ROP w zakresie ich funkcjonowania w ilości 25% w stosunku do całkowitej ilości czujek/ 1 raz na kwartał.	8					
2	Kontrola zadymiania wszystkich linii dozorowych/ 1 raz na pół roku	4					
3	Przeglądy i testy central pożarowych/ 1 raz na kwartał	8					
4	Przeglądy i testy ROP/ 1 raz na rok	2					
5	Konserwacja akumulatorów awaryjnego zasilania/ 1 raz na kwartał	8					
6	Przegląd instalacji i łączówek PPOŻ/ 2 razy w roku	4					
7	Sprawdzenie przesyłu sygnałów z centrali PPOŻ do stacji monitorującej w PSP/ 1 raz na kwartał	8					
8	Sprawdzenie stanu izolacji przewodów oraz przegląd puszek połączeniowych inst. ppoż/ 1 raz na kwartał	8					
9	Sprawdzenie stanu połączeń giekich/ 1 raz na kwartał	8					

10	Sprawdzenie sprawności działania całego systemu poprzez wywołania próbnego alarmu/ 1 raz na rok	2						
RAZEM						X	X	

Wartość netto (słownie:)

Wartość brutto (słownie:)

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 8 powyższej tabeli

....., dnia

.....
(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na przeprowadzeniu kompleksowej konserwacji i naprawy urządzeń systemów ppoż. w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o. ul. P. Skargi 10 zgodnie z – PKN- CEN/TS54- 14:2006 oraz DTR- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych, terenów oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2010r. Nr. 109, poz. 719 z późn. zm.)

Zakresem usługi konserwacji naprawy objęte są wszystkie elementy systemów, w skład których wchodzi:

- centrale FPA 5000 sieciowane 2 szt.
- czujka 263 szt.
- czujka zasysająca 1 szt.
- ROP 37 szt.
- moduł sterujący/nadzorczy 16 szt.
- oddymianie centralne 5 szt.
- oddymianie RZN 4404 D+H 3 kpl.
- klapy odcinające wentylacje 12 szt.
- zasilacz merawex 2 szt.
- systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP
- instalacje sygnalizacji pożaru P.POŻ
- instalacja oddymiania Skład systemu SSP

W zakresie czynności konserwacji i naprawy systemu SAP:

1. Przegląd czujek i wskaźników, sprawdzenie losowo wybranych czujek i przycisków ROP w zakresie ich funkcjonowania w ilości 25% w stosunku do całkowitej ilości czujek/ 1 raz na kwartał.
2. Kontrola zadymiania wszystkich linii dozorowych/ 1 raz na pół roku.
3. Przeglądy i testy central pożarowych/ 1 raz na kwartał.
4. Przeglądy i testy ROP/ 1 raz na rok.
5. Konserwacja akumulatorów awaryjnego zasilania/ 1 raz na kwartał.
6. Przegląd instalacji i łączówek PPOŻ/ 2 razy w roku.
7. Sprawdzanie przesyłu sygnałów z centrali PPOŻ do stacji monitorującej w PSP/ 1 raz na kwartał.
8. Sprawdzenie stanu izolacji przewodów oraz przegląd puszek połączeniowych instalacji p.poż/ 1 raz na kwartał.

9. Sprawdzanie stanu połączeń giętkich/ 1 raz na kwartał.

10. Sprawdzanie sprawności działania całego systemu poprzez wywołania próbnego alarmu/ 1 raz na rok.

11. Wykonawca dokona uzupełnienia taśmy w drukarkach, szybek w przyciskach ROP i awaryjnego otwierania drzwi oraz innych materiałów eksploatacyjnych w zależności od potrzeb.

12. Wszystkie wymienione czynności i prace powinny być odnotowane w raporcie central PPOŻ oraz w książce przeglądów technicznych systemu alarmowego i potwierdzone przez inspektora ds. p.poż lub Kierownika działu techniczno- gospodarczego.

UMOWA – WZÓR

Na usługi napraw i konserwacji systemów alarmowych i przeciwpożarowych dla potrzeb
Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

zawarta dniar. w Grójcu pomiędzy:

Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Grójcu ul. Księdza Piotra Skargi 10, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351118 posiadającą nr NIP 7972019261
i numer REGON 142203546

reprezentowaną przez:

Joannę Czarnecką - Prezes Zarządu

zwany dalej „Zamawiającym”

a

..... z siedzibą w przy ul.
posiadającą NIP KRS..... REGON reprezentowaną przez:

.....

zwanym/ą w dalszej części „Wykonawcą”,

wyłonioną w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów prawa zamówień
publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn zm.).

Zamawiający i Wykonawca łącznie zwani „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”

o następującej treści:

§1

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na usługę dotyczącą napraw i konserwacji systemów alarmowych i przeciwpożarowych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o.

§2

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania serwis i konserwację sygnalizacji pożarowej typu FPA 5000 Bosch wraz z oddymianiem klatek ewakuacyjnych znajdujących się w budynkach PCM przy ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05- 600 Grójec obejmujące w swym zakresie:

- 1) Przegląd czujek i wskaźników, sprawdzenie losowo wybranych czujek i przycisków ROP w zakresie ich funkcjonowania w ilości 25% w stosunku do całkowitej ilości czujek/ 1 raz na kwartał.
 - 2) Kontrola zadymiania wszystkich linii dozorowych/ 1 raz na pół roku.
 - 3) Przeglądy i testy central pożarowych/ 1 raz na kwartał.
 - 4) Przeglądy i testy ROP/ 1 raz na rok.
 - 5) Konserwacja akumulatorów awaryjnego zasilania/ 1 raz na kwartał.
 - 6) Przegląd instalacji i łączówek PPOŻ/ 2 razy w roku.
 - 7) Sprawdzanie przesyłu sygnałów z centrali PPOŻ do stacji monitorującej w PSP/ 1 raz na kwartał.
 - 8) Sprawdzenie stanu izolacji przewodów oraz przegląd puszek połączeniowych inst. ppoż/ 1 raz na kwartał.
 - 9) Sprawdzanie stanu połączeń giętkich/ 1 raz na kwartał.
 - 10) Sprawdzanie sprawności działania całego systemu poprzez wywołania próbnego alarmu/ 1 raz na rok.
 - 11) Wykonawca dokona uzupełnienia taśmy w drukarkach, szybek w przyciskach ROP i awaryjnego otwierania drzwi oraz innych materiałów eksploatacyjnych w zależności od potrzeb.
 - 12) Wszystkie wymienione czynności i prace będą odnotowane w raporcie central PPOŻ oraz w książce przeglądów technicznych systemu alarmowego i potwierdzone przez inspektora ds. ppoż. lub Kierownika działu techniczno- gospodarczego.
2. Wykonawca oświadcza, iż spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym.
3. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§3

1. Usługi określone w §2 Wykonawca będzie wykonywał na koniec każdego kwartału zgodnie z zakresem czynności konserwacyjnych systemu SAP.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług zgodnie z instrukcją obsługi i eksploatacji systemów oraz należyłą starannością.

3. W przypadku stwierdzenia awarii systemów Zamawiający telefonicznie powiadomi Wykonawcę, a Wykonawca usunie awarię w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia. Powyższa awaria obejmuje jedynie koszt materiałowy.

§4

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia..... do dnia..... .
Wynagrodzenie na usługę ustala się w wysokości netto kwartalnie
(słownie:.....) + 23% VAT-..... (słownie:.....) .

§5

1. Wynagrodzenie za usługę, o którym mowa w §4 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy tj. serwisem i konserwacją systemu pożarowego, w skład którego między innymi wchodzi koszty robocizny, drobnych materiałów konserwacyjnych, kosztów dojazdu itp.

2. Naprawy związane z dewastacją lub kradzieżą będą wykonywane na podstawie dodatkowych zleceń.

3. Cena podana przez Wykonawcę nie ulegnie zmianie na niekorzyść Zamawiającego w czasie obowiązywania niniejszej umowy.

§6

1. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności Wykonawcy przelewem w terminie do dni od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury na podstawie protokołu przeglądu serwisowego. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a numer rachunku bankowego, który wskazany zostanie w treści faktury lub rachunku znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

2. Za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego.

3. W razie nie uwzględnienia przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

§7

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

a) za zwłokę w realizacji usługi 0.2% kwartalnej ceny, za każdy dzień zwłoki,

- b) w przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości rocznej usługi serwisowej.
- c) w przypadku rozwiązania umowy z winy Zamawiającego, zapłaci on karę umowną w wysokości 5% wartości rocznej usługi serwisowej.

§8

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
3. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może sprzedać wierzytelności od Zamawiającego.

§9

Wszelkie spory jakie wynikają między stronami w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy, strony rozstrzygać będą polubownie, a przy braku zgody te rozstrzygnie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§10

Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia

§11

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

Wykonawca

Zamawiający